


**URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO  
ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU**

Urząd Dozoru Technicznego nadzoruje bezpieczeństwo urządzeń ciśnieniowych i dźwignic

■ Ocena bezpieczeństwa urządzeń technicznych, obejmuje:

- badanie zgodności z przepisami prawa
- ocenę systemów zapewnienia jakości wytwórców
- certyfikację urządzeń, elementów i materiałów
- badania i inspekcje przed wytworzeniem i eksploatacją

■ Działalność oparta na normach serii EN 45000

Członek Europejskiej Konfederacji Organizacji Techniczno-Kontrolnych (CEOC)

Office of Technical Inspection (UDI) — supervisory organisation for safety of pressure equipment and lifting appliances

■ Assessment of safety of technical installations, including:

- examination of conformity with legal regulations
- assessment of manufacturers quality systems
- certification of installations, components and materials
- tests and inspections, during manufacture and in-service

■ Activities based on the grounds of the EN 45000 series of standards

Member of European Confederation of Organisations for Testing, Inspection, Certification and Prevention (CEOC)

**CEOC**

Konto bankowe:  
Bank Handlowy S.A. III O/Warszawa, nr: 10301032-34409301  
Bank Millennium S.A., nr: 32 11602202 0000 0000 2983 8786

Centrala: (85) 66-44-800  
Dyrektor: (85) 66-44-802  
Fax: (85) 66-44-810

ul. Jana Pawła II 57  
15-703 Białystok  
e-mail: idt1@udt.gov.pl

64.1

*Paulina Brzuchalska*  
02.06.2006

*J. Ostajczak*  
02.06.2006  
- kserokopię przesłać do S. S. N. i P. K. w Białymstoku

OT-7405/06

Białystok, dnia 31.05.2006 r.

Urząd Miejski w Białymstoku  
Wydział Budownictwa i Inwestycji  
2006-06-02  
1364/06  
WPLYNEŁO

**URZĄD MIEJSKI**  
**15-950 Białystok**  
**ul. Słonimska 1**  
**Wydział Budownictwa i Inwestycji**

Dotyczy: modernizacji dźwigu w budynku Szpitala Miejskiego im. PCK w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 79.

Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Białymstoku po otrzymaniu pozytywnej opinii Wydziału Techniki Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie wyraża zgodę na proponowany zakres modernizacji dźwigu szpitalnego typu SDE 2.19. polegającym na dobudowaniu szybu i maszyny w związku z przebudową obiektu i podwyższeniem budynku o jedną kondygnację.

Modernizację może dokonać zakład posiadający uprawnienia UDT do modernizacji dźwignic zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją modernizacyjną. Dźwig należy dostosować do wymagań normy PN-EN 81-1:2002 w oparciu o normę PN-EN 81-80:2005.

Po dokonanej modernizacji urządzenie należy zgłosić do badania w jednostce dozoru technicznego celem uzyskania decyzji zezwalającej na eksploatację.

Z poważaniem  
**Urząd Dozoru Technicznego**  
Oddział w Białymstoku  
**KIEROWNIK BIURU U.D.**  
*mgr inż. Krzysztof Taroch*